

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm giàn trao đổi nhiệt cho AHU 11 của Hệ thống điều hòa không khí và thông gió với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Địa chỉ: số 60 đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Điện thoại	Địa chỉ email gửi báo giá
1	Trần Thị Mai Phương	Nhân viên Tổ Mua Sắm	0985512166	phuong21313@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

3.1. Nhận trực tiếp: Báo giá gửi tại Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.2. Nhận qua thư: Báo giá gửi Trần Thị Mai Phương - Nhân viên Tổ Mua Sắm - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, số 60, đường Ung Văn Khiêm, Phường Mỹ Phước, TP.Long Xuyên, Tỉnh An Giang;

3.3. Nhận qua email: Báo giá gửi qua mail phải có người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có).

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 17h ngày 07 tháng 08 năm 2024 đến trước 16h ngày 17 tháng 08 năm 2024.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 17 tháng 08 năm 2024.

## II. Nội dung yêu cầu báo giá:

STT	Danh mục hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Địa điểm giao hàng	Ghi chú
01	<b>Water Cooling Coil:</b> <i>(Dùng cho AHU CLCP 025 Trane)</i> Tên hàng: <b>4R-1429FH-1608FL-12FPI-1/2''</b> Chi tiết: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ống đồng trao đổi nhiệt: 12.7mm dày 0.45mm</li><li>- Số hàng ống đồng: 4 hàng</li><li>- Lá nhôm tản nhiệt 0.15t, Khung nhôm 2.0mm</li><li>- Khoảng cách lá nhôm: 2.12mm</li><li>- Kích thước (D x R): 1469 x 1658 mm</li><li>- Công suất lạnh tổng Min: 177.83 kw</li><li>- Lưu lượng gió: 7134 l/s</li><li>- Nhiệt độ nước vào/ra: 7/12 (°C)</li><li>- Nhiệt độ gió vào DB/Wb(°C) : 28.9/21.4</li></ul>	Cái	1	Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang	- Yêu cầu đơn vị cung cấp thiết bị thực hiện công tác thay thế giàn trao đổi nhiệt tại công trình.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TMS.



**Phan Văn Bé**